

OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto della fornitura di n° 1 trituratore mobile, nuovo, non trazione, montato su semirimorchio o rimorchio, a rotazione veloce, a servizio della Centrale di recupero totale di rifiuti di San Zeno, Arezzo (AR) – CIG 91744091D0

RISPOSTA A QUESITI – 10/05/2022

Si fornisce risposta ai seguenti quesiti pervenuti in relazione alla procedura in oggetto.

1. **QUESITO:** Con riferimento al Capitolato d'oneri, Art. 1, 4° capoverso, viene chiesto se la triturazione di tronchi con diametro di 600 mm costituisca caratteristica richiesta a pena di esclusione.

RISPOSTA: Le caratteristiche richieste a pena esclusione sono quelle indicate all'art. 2 del Capitolato d'oneri.

2. **QUESITO:** Con riferimento al Capitolato d'oneri, Art. 2, si domanda se tutte le caratteristiche ivi elencate sono richieste a pena esclusione.

RISPOSTA: Sì, sono tutte richieste a pena esclusione.

3. **QUESITO:** Con riferimento al Capitolato d'oneri, Art. 2, Paragrafo "Kit Impresa 4.0", è chiesto di specificare con quale software della Stazione appaltante dovrà interagire la macchina.

RISPOSTA: Il software del trituratore dovrà essere collegabile al sistema logistico (ABB Freelance DCS 2016 Service pack 1 RU01) installato presso l'Impianto di San Zeno, in modo da trasmettere i parametri e le funzioni necessarie al controllo, monitoraggio e gestione della macchina. In altri termini, deve essere possibile, da remoto, controllare e ricevere informazioni (feed-back, segnali di allarme, condizioni di funzionamento, etc.) provenienti dal trituratore. Il sistema di interfaccia fra il sistema di supervisione e controllo installato sulla macchina oggetto di fornitura ed il sistema DCS di Impianto deve usare quale sistema di comunicazione il protocollo Modbus TCP/IP.

Arezzo, 10/05/2022
Prot. n° 3422

Il RUP
(Ing. *Marzio Lasagni*)

