

**LISTA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA INDICANTE LA COMPONENTISTICA MINIMA
RICHIESTA PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA**

TAG	Descrizione	Note
TT1010-1/2	Trasduttore temperatura vapore vivo	Su linea fornita da caldaista, caldaista procura pozzetto, n°2 sonde
PT1020-1/2	Trasduttore pressione vapore vivo	Su linea fornita da caldaista, caldaista procura bleed&block valve, n°2 sonde
BB1020-1/2	Bleed & block valve PT 1020-1/2	
HV1020-1/2	Valvola di intercetto manutenzione BB1020-1/2	
TT3570	Trasduttore temperatura vapore vivo linea alimentazione vapore tenute	
HV3572	Valvola di radice su ingresso collettore tenute	
PC3574	Valvola automatica supply tenute	alimentata ad aria compressa e comandata da 4-20 mA
TT3578	Trasduttore temperatura collettore tenute	
PT3582	Pressione collettore tenute	
KA3573	Steam trap vent vapore vivo alimentazione tenute	
HV3573	Valvola di radice vent vapore vivo alimentazione tenute	
AV1050	Valvola di blocco vapore vivo turbina	
F1030	Filtro a cestello incorporato in valvola blocco turbina	
GSC1050	Feedback posizione valvola di blocco AV1050 vapore vivo chiusa	
GSO1050	Feedback posizione valvola di blocco AV1050 vapore vivo aperta	
MV1040	Elettrovalvola di apertura/chiusura lenta valvola blocco vapore	
MV1060-1/2	Elettrovalvola di chiusura rapida valvola blocco vapore	N°2 valvole indipendenti meccanicamente in parallelo, da ESD
FCV1070	Valvola regolatrice ingresso vapore turbina	
GC1070	Valvola a cassetto a 4 vie per regolare pistone attuatore	A comando 4-20mA dal sistema di controllo
GT1070	Feedback posizione pistone attuatore	Feedback 4-20mA al sistema di controllo
TT1080	Trasduttore temperatura steam chest turbina	
PT1085	Pressione camera ruota HP turbina	
BB1085	Bleed & block valve PT 1085	
HV1085	Valvola di intercetto manutenzione BB1085	
TT1090	Trasduttore temperatura casing, posizione sopra	
TT1100	Trasduttore temperatura casing, posizione sinistra	
TT1110	Trasduttore temperatura casing, posizione destra	
TT1120	Trasduttore temperatura casing, posizione interno	
TT1130	Trasduttore temperatura casing, posizione sotto	
TT1135	Trasduttore di temperatura spillamento per degasatore	
PS1135	Pressure switch spillamento degasatore	Contatto per ESD
BB1135-1/2	Bleed & block valve PT 1160-1/2	
HV1135-1/2	Valvola di intercetto manutenzione BB1135-1/2	
PT1135-1/2	Trasduttore di pressione spillamento per degasatore	n°2 sonde
TT1140-1/2	Temperatura vapore ingresso camera ruota LP	N°2 sonde
PT1150	Pressione camera ruota LP turbina	
TT1160	Trasduttore di temperatura spillamento per teleriscaldamento	
PS1160	Pressure switch spillamento per teleriscaldamento	Contatto per ESD
BB1160-1/2	Bleed & block valve PT 1160-1/2	

HV1160-1/2	Valvola di intercetto manutenzione BB1160-1/2	
PT1160-1/2	Trasduttore di pressione spillamento per teleriscaldamento	n°2 sonde
HV5000	Valvola di scarico olio sistema olio lubrificazione (per manutenzione)	
HC5010	Regolatore pressione ingresso olio meccanismo viratore	
FO5015	Orifizio per ridurre portata e pressione in ingresso olio meccanismo viratore	
PI5020	Indicatore locale pressione ingresso olio meccanismo viratore	
HV5020	Valvola di intercetto manutenzione PI5020	
M5030	Motore viratore	
GS5035	Position feedback cover di sicurezza albero viratore	Feedback al sistema di controllo
HC5040	Regolatore pressione ingresso olio cuscinetto reggispinta turbina	
PI5045	Indicatore locale pressione ingresso olio cuscinetto reggispinta turbina	
HV5045	Valvola di intercetto manutenzione PI5045	
TT5050	Trasduttore temperatura scarico cuscinetto NDE turbina	
HC5060	Regolatore pressione ingresso olio cuscinetto NDE turbina	
PI5065	Indicatore locale pressione ingresso olio cuscinetto NDE turbina	
HV5065	Valvola di intercetto manutenzione PI5065	
HC5070	Regolatore pressione ingresso olio cuscinetto DE turbina	
PI5075	Indicatore locale pressione ingresso olio cuscinetto DE turbina	
HV5075	Valvola di intercetto manutenzione PI5075	
TT5075	Temperatura scarico olio cuscinetto DE turbina	
HC5080	Regolatore pressione ingresso olio riduttore	
PI5085	Indicatore locale pressione ingresso olio riduttore	
HV5085	Valvola di intercetto manutenzione PI5085	
TT5090	Trasduttore temperatura scarico olio riduttore	
HC5100	Regolatore pressione ingresso olio cuscinetto DE generatore	
PI5105	Indicatore locale pressione ingresso olio cuscinetto DE generatore	
HV5105	Valvola di intercetto manutenzione PI5105	
HV5106	Valvola di scarico olio (per manutenzione) cuscinetto DE generatore	
HC5110	Regolatore pressione ingresso olio cuscinetto NDE generatore	
PI5115	Indicatore locale pressione ingresso olio cuscinetto NDE generatore	
HV5115	Valvola di intercetto manutenzione PI5115	
HV5116	Valvola di scarico olio (per manutenzione) cuscinetto NDE generatore	
TT1170-1/2	Trasduttore di temperatura scarico turbina	n°2 sonde
PT1190-1/2	Trasduttore di pressione scarico turbina	n°2 sonde
BB1190-1/2	Bleed & block valve PT1190	n°2 sonde
HV1190-1/2	Valvola di intercetto manutenzione BB1190-1/2	
PS1200-1/2	Pressure switch pressione scarico	Contatto per ESD
AV1210	Valvola rompivuoto turbina	
MV1210	Elettrovalvola pneumatica valvola rompivuoto	
EJ1202	Compensatore scarico turbina	
MP2010	Pompa meccanica trascinata	
TT3520	Trasduttore di temperatura aria generatore ingresso scambiatori	
TT3525	Trasduttore di temperatura aria generatore uscita scambiatori	

W3535-1/2	Scambiatori aria/acqua generatore a lamelle	N°2 scambiatori ridondati
HV3540	Valvola 3 vie scambio scambiatori del generatore	
TT3542	Trasduttore di temperatura ingresso acqua scambiatori generatore	
TT3548	Trasduttore di temperatura uscita acqua scambiatori generatore	
HV3550	Valvola di servizio scarico circuito acqua generatore	
SV3544	Valvola sovrappressione circuito acqua generatore	
HV3546	Valvola sezionatrice ingresso circuito acqua ingresso generatore	
HV3552	Valvola sezionatrice uscita circuito acqua ingresso generatore	
TT3500-1/2	Trasduttore di temperatura avvolgimento U	N° 2 sonde (una in uso nel sistema di controllo, l'altra riserva)
TT3501-1/2	Trasduttore di temperatura avvolgimento V	N° 2 sonde (una in uso nel sistema di controllo, l'altra riserva)
TT3502-1/2	Trasduttore di temperatura avvolgimento W	N° 2 sonde (una in uso nel sistema di controllo, l'altra riserva)
HV3370	Valvola sezionatrice circuito cooling water diramazione circuito cooling generatore	
HV3375	Valvola sezionatrice circuito cooling water diramazione circuito cooling generatore	
HV3376	Valvola di scarico circuito cooling water (per manutenzioni)	
HV3380	Valvola sezionatrice circuito cooling water main line	
HV3385	Valvola sezionatrice circuito cooling water main line	
TT3364	Trasduttore di temperatura ingresso acqua scambiatori acqua/olio	
TT3365	Trasduttore di temperatura uscita acqua scambiatori acqua/olio	
HV3362	Valvola di scarico circuito cooling water (per manutenzioni)	
HV3363	Valvola di scarico circuito cooling water (per manutenzioni)	
HV3360	Valvola sezionatrice circuito cooling water ingresso scambiatori olio	
HV3361	Valvola sezionatrice circuito cooling water uscita scambiatori olio	
W3320-1	Scambiatore olio duplex, sezione 1	
W3320-2	Scambiatore olio duplex, sezione 2	
HV3330	Valvola a tre vie ingresso olio scambiatore acqua/olio	
HV3335	Valvola a tre vie uscita olio scambiatore acqua/olio	
SV3324-1	Valvola di sovrappressione circuito acqua scambiatore acqua/olio	
SV3324-2	Valvola di sovrappressione circuito acqua scambiatore acqua/olio	
HV3321-1	Valvola per manutenzione circuito acqua degli scambiatori acqua/olio	
HV3321-2	Valvola per manutenzione circuito acqua degli scambiatori acqua/olio	
HV3321-3	Valvola per manutenzione circuito acqua degli scambiatori acqua/olio	
HV3321-4	Valvola per manutenzione circuito acqua degli scambiatori acqua/olio	
HV3340	Valvola a tre vie ingresso acqua scambiatore acqua/olio	
HV3350	Valvola a tre vie uscita acqua scambiatore acqua/olio	
HV3322-1	Valvola di vent olio scambiatori acqua olio	
HV3322-2	Valvola di svuotamento (per manutenzione) circuito olio scambiatori acqua olio	
HV3322-3	Valvola di svuotamento (per manutenzione) circuito olio scambiatori acqua olio	
HV3322-4	Valvola di vent olio scambiatori acqua olio	
F2010	Filtro a rete ingresso pompa olio meccanica trascinata	
HV2015	Valvola di intercetto manutenzione PS2020	
RV2015	Valvola antiritorno olio pompa olio meccanica trascinata MP2010	
PS2020	Pressure switch check funzionamento MP2010	
PI2020	Indicatore visivo pressione outlet pompa olio meccanica trascinata MP2010	

HV2030	Valvola di svuotamento circuito olio (manutenzione)	
HV2125	Valvola di svuotamento circuito olio (manutenzione)	
F2100	Filtro a rete ingresso pompa olio elettrica AC	
M2100	Motore pompa olio elettrica AC EP2100	
EP2100	Pompa olio lubrificazione	
HV2115	Valvola di intercetto manutenzione PS2110	
RV2110	Valvola antiritorno olio pompa olio elettrica EP2100	
PS2110	Pressure switch check funzionamento EP2100	
PI2110	Indicatore visivo pressione outlet pompa olio elettrica EP2100	
HV2130	Valvola di svuotamento circuito olio (manutenzione)	
PC2140	Valvola pneumatica di regolazione pressione olio circuito lubrificazione	Comandata in closed loop con la pressione olio lubrificazione PT 2230, dal sistema di controllo, attraverso un segnale 4-20 mA
HV2145	Valvola di svuotamento circuito olio (manutenzione)	
TC2140	Valvola termostatica olio lubrificazione	
HV2155	Valvola di svuotamento circuito olio (manutenzione)	
HV2160	Valvola di svuotamento circuito olio (manutenzione)	
F2200	Filtri olio lubrificazione duplex	
PDI2200	Indicatore visivo pressione differenziale eccessiva ingresso/uscita filtri olio lubrificazione	
PDS2200	Switch segnalazione pressione differenziale eccessiva ingresso/uscita filtri olio lubrificazione	
HV2200	Valvola a tre vie scambio filtri olio	
HV2201	Valvola di equalizzazione corpi filtri olio	
HV2205-1	Valvola di scarico (manutenzione) filtri olio	
HV2205-3	Valvola di scarico (manutenzione) filtri olio	
HV2205-2	Valvola di vent filtri olio	
HV2205-4	Valvola di vent filtri olio	
HV2210	Valvola di svuotamento circuito olio (manutenzione)	
TI2218	Indicatore visivo temperatura olio lubrificazione	
TT2220-1/2	Trasduttore temperatura olio lubrificazione a sistema di controllo	N°2 sonde
PT2230-1/2	Trasduttore pressione olio lubrificazione a sistema di controllo	N°2 sonde
HV2230-1/2	Valvole di intercetto manutenzione PT2230-1/2	
HV2235	Valvola di sfiato (manutenzione) sensori PT2230-1/2	
HV2237	Valvola di scarico (manutenzione) circuito olio	
PS2250	Pressure switch bassa pressione olio lubrificazione	Contatto per ESD
F2400	Filtro a rete ingresso pompa olio elettrica emergenza AC	
M2400	Motore pompa olio elettrica AC EP2400	
EP2400	Pompa olio lubrificazione di emergenza	
RV2410	Valvola antiritorno olio pompa olio lubrificazione di emergenza	
PI2420	Indicatore visivo pressione outlet pompa olio emergenza	
PS2430	Pressure switch check funzionamento EP2400	
F2490	Filtro a rete ingresso rabbocchi serbatoio olio	
LS2500-1	Level switch livello olio basso	
LS2500-2	Level switch livello olio bassissimo	
W2600-1/2	Gruppo scaldiglie doppie con incorporato termostato interno	
TS2600-1/2	Termostato interno scaldiglie	

TC2600-1/2	Resistenza scaldiglie	
TT2650	Trasduttore di temperatura olio nel tank	
LT2500	Trasduttore di livello olio nel tank	
LI2500	Indicatore locale visivo livello olio tank	
HV2501	Valvola di intercetto manutenzione LT2500 e LI2500	
HV2502	Valvola di intercetto manutenzione LT2500 e LI2500	
HV2510	Valvola di svuotamento (manutenzione) tank olio	
HV2520	Valvola di svuotamento (manutenzione) vasca di contenimento tank olio	
V2700	Aspiratore fumi olio del tank	
M2700	Motore aspiratore fumi olio del tank	
F2700	Denebulizzatore olio	
F2701	Eventuali filtri denebulizzatore olio	
HV2800	Valvola intercetto aria compressa ingresso skid	
F2810	Filtro aria e olio aria compressa ingresso skid	
PC2820	Riduttore di pressione aria compressa ingresso skid	
PI2822	Indicatore locale di pressione aria compressa skid	
HV2825	Valvola di scarico aria compressa skid (manutenzione)	
PS2830	Pressure switch aria compressa skid	
HV2827	Valvola di svuotamento header distribuzione aria compressa skid	
HV2900	Valvola di intercetto ingresso pompa olio idraulica #1 (EP2910)	
EP2910	Pompa olio idraulica #1	
M2910	Motore pompa olio idraulica #1	
SV2945	Valvola di sovrappressione pompa olio idraulica #1	
F2960	Filtro ingresso pompa olio idraulica #1	
PDS2960	Switch segnalazione pressione differenziale eccessiva ingresso/uscita filtro olio idraulico #1	
PDI2960	Indicatore visivo pressione differenziale eccessiva ingresso/uscita filtri olio idraulico #1	
HV2965	Valvola svuotamento olio idraulico (manutenzione) filtro #1	
HV2980	Valvola svuotamento olio idraulico (manutenzione) linea #1	
RV2981	Valvola antiritorno olio idraulico linea #1	
HV2982	Valvola intercetto olio idraulico linea #1	
HV2920	Valvola di intercetto ingresso pompa olio idraulica #2 (EP2930)	
EP2930	Pompa olio idraulica #2	
M2930	Motore pompa olio idraulica #2	
SV2955	Valvola di sovrappressione pompa olio idraulica #2	
F2970	Filtro ingresso pompa olio idraulica #2	
PDS2970	Switch segnalazione pressione differenziale eccessiva ingresso/uscita filtro olio idraulico #2	
PDI2970	Indicatore visivo pressione differenziale eccessiva ingresso/uscita filtri olio idraulico #2	
HV2975	Valvola svuotamento olio idraulico (manutenzione) filtro #2	
HV2990	Valvola svuotamento olio idraulico (manutenzione) linea #2	
RV2991	Valvola antiritorno olio idraulico linea #2	
HV2992	Valvola intercetto olio idraulico linea #2	
PT3000-1/2	Trasduttore pressione olio idraulico	n°2 sonde
HV3000-1/2	Valvole di intercetto manutenzione PT3000-1/2	

PI3005	Indicatore locale di pressione olio idraulico	
HV3005	Valvola di intercetto manutenzione PI3005	
AC3010	Accumulatore olio idraulico	
HV3010	Valvola di intercetto (manutenzione) AC3010	
HV3009	Valvola di svuotamento (manutenzione) AC3010	
HV3011	Valvola di svuotamento (manutenzione) linea olio idraulico	
PI3010	Manometro indicazione locale pressione azoto AC3010	
RV3010	Valvola di carica azoto AC3010	
M3390-1	Motore ventilatore aeroterma #1	
EV3390-1	Ventilatore aeroterma #1	
W3395-1	Scambiatore lamellare aeroterma #1	
HV3396-1	Valvola svuotamento aeroterma #1 (manutenzione)	
HV3397-1	Valvola sfiato aeroterma #1 (manutenzione)	
HV3398-1	Valvola intercetto acqua ingresso aeroterma #1 (manutenzione)	
HV3399-1	Valvola intercetto acqua uscita aeroterma #1 (manutenzione)	
M3390-2	Motore ventilatore aeroterma #2	
EV3390-2	Ventilatore aeroterma #2	
W3395-2	Scambiatore lamellare aeroterma #2	
HV3396-2	Valvola svuotamento aeroterma #2 (manutenzione)	
HV3397-2	Valvola sfiato aeroterma #2 (manutenzione)	
HV3398-2	Valvola intercetto acqua ingresso aeroterma #2 (manutenzione)	
HV3399-2	Valvola intercetto acqua uscita aeroterma #2 (manutenzione)	
M3390-3	Motore ventilatore aeroterma #3	
EV3390-3	Ventilatore aeroterma #3	
W3395-3	Scambiatore lamellare aeroterma #3	
HV3396-3	Valvola svuotamento aeroterma #3 (manutenzione)	
HV3397-3	Valvola sfiato aeroterma #3 (manutenzione)	
HV3398-3	Valvola intercetto acqua ingresso aeroterma #3 (manutenzione)	
HV3399-3	Valvola intercetto acqua uscita aeroterma #3 (manutenzione)	
M3390-4	Motore ventilatore aeroterma #4	
EV3390-4	Ventilatore aeroterma #4	
W3395-4	Scambiatore lamellare aeroterma #4	
HV3396-4	Valvola svuotamento aeroterma #4 (manutenzione)	
HV3397-4	Valvola sfiato aeroterma #4 (manutenzione)	
HV3398-4	Valvola intercetto acqua ingresso aeroterma #4 (manutenzione)	
HV3399-4	Valvola intercetto acqua uscita aeroterma #4 (manutenzione)	
HV3401	Valvola di intercetto adduzione demi water (manutenzione)	
B3400	Tank acqua cooling water	
AV3401	Elettrovalvola adduzione demi water	
HV3402	Valvola di intercetto (manutenzione) LT3405 e LT3406	
HV3404	Valvola di intercetto (manutenzione) LT3405 e LT3406	
LT3405	Trasduttore livello acqua tank cooling water	
LT3406	Indicatore locale visivo livello acqua tank cooling water	

HV3406	Valvola di svuotamento (manutenzione) LT3405 e LT3406	
HV3408	Valvola di intercetto inlet linea pompa #1 rilancio cooling water	
F3410	Filtro a cartuccia ingresso pompa #1 rilancio cooling water	
EP3415	Pompa rilancio cooling water #1	
M3415	Motore pompa rilancio cooling water #1	
HV3417	Valvola di intercetto manutenzione PI3417	
PI3417	Indicatore locale pressione outlet pompa rilancio cooling water #1	
RV3420	Valvola antiritorno linea cooling water #1	
HV3425	Valvola di intercetto outlet linea pompa #1 rilancio cooling water	
HV3418	Valvola di intercetto inlet linea pompa #2 rilancio cooling water	
F3420	Filtro a cartuccia ingresso pompa #2 rilancio cooling water	
EP3425	Pompa rilancio cooling water #2	
M3425	Motore pompa rilancio cooling water #2	
HV3427	Valvola di intercetto manutenzione PI3417	
PI3427	Indicatore locale pressione outlet pompa rilancio cooling water #2	
RV3430	Valvola antiritorno linea cooling water #2	
HV3435	Valvola di intercetto outlet linea pompa #2 rilancio cooling water	
LS3755-1/2	Level switch livello altissimo condensati in tank B3740	
B3740	Tank condensati turbina	Contatto per ESD
HV3743	Valvola di intercetto (manutenzione) LT3750 e LI 3750	
HV3742	Valvola di intercetto (manutenzione) LT3750 e LI 3750	
LI3750	Trasduttore livello acqua condensati turbina	
LT3750	Indicatore locale visivo livello acqua condensati turbina	
HV3747	Valvola di svuotamento (manutenzione) LT3750 e LI 3750	
HV3718	Valvola di intercetto (manutenzione) inlet pompa condensati #1	
F3715	Filtro di inlet pompa condensati #1	
M3710	Motore pompa condensati #1	
EP3710	Pompa condensati #1	
PI3708	Indicatore locale pressione outlet pompa condensati #1	
HV3708	Valvola di intercetto (manutenzione) PI3708	
RV3707	Valvola antiritorno linea condensati #1	
HV3705	Valvola di intercetto (manutenzione) outlet pompa condensati #1	
HV3738	Valvola di intercetto (manutenzione) inlet pompa condensati #2	
F3735	Filtro di inlet pompa condensati #2	
M3730	Motore pompa condensati #2	
EP3730	Pompa condensati #2	
PI3728	Indicatore locale pressione outlet pompa condensati #2	
HV3728	Valvola di intercetto (manutenzione) PI3728	
RV3727	Valvola antiritorno linea condensati #2	
HV3725	Valvola di intercetto (manutenzione) outlet pompa condensati #2	
LS8561	Level switch livello alti condensati freddi fossa condensati	
KA3600	Steamp trap linea valvola drenaggio #1	
AV3605	Valvola drenaggio #1	

GSO3601	Feedback posizione open valvola drenaggio #1	
GSC3601	Feedback posizione close valvola drenaggio #1	
FO3606	Orifizio linea drenaggio #1	
MV3608	Elettrovalvola pneumatica attuazione AV3605	
KA3610	Steamp trap linea valvola drenaggio #2	
AV3615	Valvola drenaggio #2	
GSO3611	Feedback posizione open valvola drenaggio #2	
GSC3611	Feedback posizione close valvola drenaggio #2	
FO3616	Orifizio linea drenaggio #2	
MV3618	Elettrovalvola pneumatica attuazione AV3615	
KA3620	Steamp trap linea valvola drenaggio #3	
AV3625	Valvola drenaggio #3	
GSO3621	Feedback posizione open valvola drenaggio #3	
GSC3621	Feedback posizione close valvola drenaggio #3	
FO3626	Orifizio linea drenaggio #3	
MV3628	Elettrovalvola pneumatica attuazione AV3625	
KA3630	Steamp trap linea valvola drenaggio #4	
AV3635	Valvola drenaggio #4	
GSO3631	Feedback posizione open valvola drenaggio #4	
GSC3631	Feedback posizione close valvola drenaggio #4	
FO3636	Orifizio linea drenaggio #4	
MV3638	Elettrovalvola pneumatica attuazione AV3635	
KA3640	Steamp trap linea valvola drenaggio #5	
AV3645	Valvola drenaggio #5	
GSO3641	Feedback posizione open valvola drenaggio #5	
GSC3641	Feedback posizione close valvola drenaggio #5	
FO3646	Orifizio linea drenaggio #5	
MV3648	Elettrovalvola pneumatica attuazione AV3645	
KA3650	Steamp trap linea valvola drenaggio #6	
AV3655	Valvola drenaggio #6	
GSO3651	Feedback posizione open valvola drenaggio #6	
GSC3651	Feedback posizione close valvola drenaggio #6	
FO3656	Orifizio linea drenaggio #6	
MV3658	Elettrovalvola pneumatica attuazione AV3655	
DPT3800-1/2	Trasduttore di spostamento assiale albero turbina	N°2 sensori
VT3810-1/2/3	Velocimetri direzione X,Y,Z turbina lato NDE	
VT3820-1/2	Proxymeter cuscinetto turbina NDE	N°2 sensori orientati a 45° e 135°
KT3840	Keyphasor albero turbina	
SE3830-1/5	Sensori di velocità rotazione	
VT3850-1/2	Proxymeter cuscinetto turbina DE	N°2 sensori orientati a 45° e 135°
VT3860-1/2/3	Velocimetri direzione X,Y,Z turbina lato DE	
VT3870-1/2/3	Velocimetri direzione X,Y,Z gearbox	
VT3880	Accelerometro direzione Y (verticale)	

VT3900-1/2	Proxymeter cuscinetto generatore DE	N°2 sensori orientati a 45° e 135°
VT3910-1/2	Proxymeter cuscinetto generatore NDE	N°2 sensori orientati a 45° e 135°
VT3890-1/2/3	Velocimetri direzione X,Y,Z generatore lato DE	
VT3920-1/2/3	Velocimetri direzione X,Y,Z generatore lato NDE	
KT3840	Keyphasor albero generatore	
TT4000-1	Trasduttore di temperatura reggispira lato viratore #1	Ogni Trasduttore ha elettricamente una Trasduttore spare
TT4000-2	Trasduttore di temperatura reggispira lato viratore #2	Ogni Trasduttore ha elettricamente una Trasduttore spare
TT4010-1	Trasduttore di temperatura reggispira lato turbina #1	Ogni Trasduttore ha elettricamente una Trasduttore spare
TT4010-2	Trasduttore di temperatura reggispira lato turbina #2	Ogni Trasduttore ha elettricamente una Trasduttore spare
TT4015-1	Trasduttore di temperatura cuscinetto a strisciamento NDE #1	Ogni Trasduttore ha elettricamente una Trasduttore spare
TT4015-2	Trasduttore di temperatura cuscinetto a strisciamento NDE #2	Ogni Trasduttore ha elettricamente una Trasduttore spare
TT4020-1	Trasduttore di temperatura cuscinetto a strisciamento DE #1	Ogni Trasduttore ha elettricamente una Trasduttore spare
TT4020-2	Trasduttore di temperatura cuscinetto a strisciamento DE #2	Ogni Trasduttore ha elettricamente una Trasduttore spare
TT4030	Trasduttore di temperatura cuscinetto generatore DE	Ogni Trasduttore ha elettricamente una Trasduttore spare
TT4035	Trasduttore di temperatura cuscinetto generatore NDE	Ogni Trasduttore ha elettricamente una Trasduttore spare
PSE4100	Disco di rottura linea sovrappressione spillamento per degasatore	
SV4100	Valvola sovrappressione linea spillamento per degasatore	
GSO4120	Feedback open valvola di blocco spillamento per degasatore	
GSC4120	Feedback close valvola di blocco spillamento per degasatore	
AV4125	Valvola di blocco spillamento per degasatore	
MV4125	Elettrovalvola apertura e chiusura lenta AV4125	
MV4130	Elettrovalvola chiusura veloce AV4125	
PC4135	Limitatore di pressione aria compressa AV4125	
HV4145	Valvola bypass RV4145	
RV4145	Valvola antiritorno linea spillamento per degasatore	
HV4150	Valvola bypass HV4155	
HV4155	Valvola di radice linea spillamento per degasatore	
HV4137	Valvola di drenaggio linea spillamento per degasatore	
KA4137	Steam trap drenaggio spillamento per degasatore RV4145	
HV4140	Valvola di drenaggio valvola antiritorno spillamento per degasatore RV4145	
KA4140	Steam trap valvola antiritorno spillamento per degasatore RV4145	
PSE4200	Disco di rottura linea sovrappressione spillamento per teleriscaldamento	
SV4200	Valvola sovrappressione linea spillamento per teleriscaldamento	
AV4225	Feedback open valvola di blocco spillamento per teleriscaldamento	
GSO4220	Feedback close valvola di blocco spillamento per teleriscaldamento	
GSC4220	Valvola di blocco spillamento per teleriscaldamento	
MV4225	Elettrovalvola apertura e chiusura lenta AV4125	
MV4230	Elettrovalvola chiusura veloce AV4125	
PC4235	Limitatore di pressione aria compressa AV4125	
HV4245	Valvola bypass RV4145	
RV4245	Valvola antiritorno linea spillamento per teleriscaldamento	
HV4250	Valvola bypass HV4155	
HV4255	Valvola di radice linea spillamento per teleriscaldamento	

HV4237	Valvola di drenaggio linea spillamento per teleriscaldamento	
KA4237	Steam trap drenaggio spillamento per teleriscaldamento RV4145	
HV4240	Valvola di drenaggio valvola antiritorno spillamento per teleriscaldamento RV4145	
KA4240	Steam trap valvola antiritorno spillamento per teleriscaldamento RV4145	
TT3464	Trasduttore di temperatura ingresso acqua scambiatori acqua/olio idraulico	
TT3465	Trasduttore di temperatura uscita acqua scambiatori acqua/olio idraulico	BP
HV3462	Valvola di scarico circuito cooling water (per manutenzioni)	BP
HV3463	Valvola di scarico circuito cooling water (per manutenzioni)	
HV3460	Valvola sezionatrice circuito cooling water ingresso scambiatori olio	
HV3461	Valvola sezionatrice circuito cooling water uscita scambiatori olio	
W3420-1	Scambiatore olio duplex, sezione 1	
W3420-2	Scambiatore olio duplex, sezione 2	
HV3430	Valvola a tre vie ingresso olio scambiatore acqua/olio	
HV3435	Valvola a tre vie uscita olio scambiatore acqua/olio	
SV3424-1	Valvola di sovrappressione circuito acqua scambiatore acqua/olio	
SV3424-2	Valvola di sovrappressione circuito acqua scambiatore acqua/olio	
HV3421-1	Valvola per manutenzione circuito acqua degli scambiatori acqua/olio	
HV3421-2	Valvola per manutenzione circuito acqua degli scambiatori acqua/olio	
HV3421-3	Valvola per manutenzione circuito acqua degli scambiatori acqua/olio	
HV3421-4	Valvola per manutenzione circuito acqua degli scambiatori acqua/olio	
HV3440	Valvola a tre vie ingresso acqua scambiatore acqua/olio	
HV3450	Valvola a tre vie uscita acqua scambiatore acqua/olio	
HV3422-1	Valvola di vent olio scambiatori acqua olio	
HV3422-2	Valvola di svuotamento (per manutenzione) circuito olio scambiatori acqua olio	
HV3422-3	Valvola di svuotamento (per manutenzione) circuito olio scambiatori acqua olio	
HV3422-4	Valvola di vent olio scambiatori acqua olio	
FC3421-1	valvola termostatica meccanica flusso raffreddamento con setpoint temperatura olio idraulico	
FC3421-2	valvola termostatica meccanica flusso raffreddamento con setpoint temperatura olio idraulico	
F2011	Filtro a rete ingresso pompa olio idraulica #1	
F2101	Filtro a rete ingresso pompa olio idraulica #2	
F2491	Filtro a rete ingresso rabbocchi serbatoio olio idraulico	
LS2501-1	Level switch livello olio idraulico basso	
LS2501-2	Level switch livello olio idraulico bassissimo	
W2601-1/2	Gruppo scaldiglie doppie con incorporato termostato interno	
TS2601-1/2	Termostato interno scaldiglie	
TC2601-1/2	Resistenza scaldiglie	
TT2651	Trasduttore di temperatura olio idraulico nel tank	
LT2501	Trasduttore di livello olio idraulico nel tank	
LI2501	Indicatore locale visivo livello olio idraulico tank	
HV2503	Valvola di intercetto manutenzione LT2501 e LI2501	
HV2504	Valvola di intercetto manutenzione LT2501 e LI2501	
HV2511	Valvola di svuotamento (manutenzione) tank olio idraulico	
HV2521	Valvola di svuotamento (manutenzione) vasca di contenimento tank olio idraulico	

F8025-1	Fan #1 steam gland condenser	
F8025-2	Fan #2 steam gland condenser	
M8025-1	Motore #1 steam gland condenser	
M8025-2	Motore #2 steam gland condenser	
W8025	Steam gland condenser	
RV8020	valvola non ritorno linea scarico gland condenser	
RV8030	valvola non ritorno linea scarico gland condenser	
HV8008	hand valve linea scarico gland condenser	
HV8018	hand valve linea scarico gland condenser	
HV8025	hand valve linea scarico gland condenser	
HV8035	hand valve linea scarico gland condenser	
KA8009	Steam trap linea scarico gland condenser	
KA8019	Steam trap linea scarico gland condenser	
HV3372	Valvola sezionatrice circuito cooling water diramazione circuito cooling olio idraulico	
HV3377	Valvola sezionatrice circuito cooling water diramazione circuito cooling olio idraulico	
HV3378	Valvola di scarico circuito cooling water (per manutenzioni)	
HV3368	Valvola sezionatrice circuito cooling water diramazione circuito cooling steam gland condenser	
HV3373	Valvola sezionatrice circuito cooling water diramazione circuito cooling steam gland condenser	
HV3374	Valvola di scarico circuito cooling water (per manutenzioni)	
RV2910	Valvola antiritorno linea ricircolo pompa olio idraulica 2910	
RV2930	Valvola antiritorno linea ricircolo pompa olio idraulica 2930	